

**הנדון: מכרז פומבי מס' 20/2/2020 לביצוע עבודות גמר באולמות כנסים בביתן 1 באקספו תל-אביב****הבהרות נוספות**

חברת אקספו תל אביב – המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ מתכבדת להבהיר בזאת, כדלקמן:

מס'	סעיף	שאלה	תשובה
<b>נספח ה' – כתב הכמויות</b>			
1.	22.1.140	לא קיים דגם/חברה למחיצה אקוסטית תוצרת oddichini איטליה דגם maxparete. האם ניתן לתמחר לפי ש"ע?	הדגם והחברה קיימים, המוצר מיובא ע"י חברת מיידסק. ניתן להציע מוצרים שווה ערך, בכפוף לאישור המזמין והאדריכל ומבלי לגרוע מהוראות המכרז.
2.	22.1.150	חסר אפיון של המחיצה הקיימת, שם חברה, מי הרכיב וכו'.	מובהר כי מדובר בעיקר על עבודות צבע, השלמת חיפוי פנל עץ סנדוויץ, בדומה לסעיף 22.1.120, וכיו"ב וזאת מבלי לגרוע מיתר האמור בסעיף.
3.	22.1.130	וילונות חסיני אש חשמליים אטומים	טבלת מידות, כמויות ומנועים מצ"ב [ר' רשימת וילונות]. לשם המחשה צוינו כל החלונות בהם נדרש וילון. וילונות - מסוג סאן סטריפ של אורגון או ש"ע. נדרש בד חסין אש/מעכב בעירה לפי תקן למקומות ציבוריים, האפלה ופסים ברוחב NORMAL, גוון לבחירה. מנועים מסוג סומפי או ש"ע כולל הפעלה באמצעות שלט. למיקום אפשרי של מנועים ר' בתכנית מצ"ב [מיפוי וילונות]. (במפתחים הגדולים של המסדרונות צוינו 2 מנועים אבל ייתכן שיהיה צורך במנוע לכל סגמנט, כפי שיש היום - היכן שצוינו 6 מפתחים).

בכבוד רב,

ליסל דיין-ענ"ד  
יועמ"ש