

**הנדון: מכרז פומבי מס' 20/2/2020 לביצוע עבודות גמר באולמות כנסים בביתן 1 באקספו תל-אביב**

**הבהרה מס' 3**

1. חברת אקספו תל אביב – המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ מתכבדת להבהיר בזאת, כדלקמן:

מס'	פרק/סעיף	שאלה	תשובה
1.	תכנית נגרות נ1, נ2	אם בפרק המוקדמות צוין שכל חומרי הבניין יהיו בלתי דליקים בכפוף לת"י 755 ומתאמים לדרישות ת"י 921, מדוע בתכניות נ1 נ2 לא צוין כי ישנה דרישה לדלתות אש?	בתכניות נ1, נ2 אין דרישה לדלתות אש, וזאת מבלי לגרוע מהדרישה לפריטים בלתי דליקים שחלה גם על הדלתות.
2.	כתב כמויות 22.1.120 22.1.125	לוחות עץ – מדוע אין איפיון לעמידות אש?	כאמור בפרק המוקדמות, כל הפריטים יהיו בלתי דליקים בכפוף לת"י 755 ומתאמים לדרישות ת"י 921. גם לוחות עץ.
3.	כתב כמויות 22.1.120 22.1.125	ציפויי עץ – לא הוגדר מחיר יסוד?	לא ניתן לציין מחירי יסוד. נא להיצמד לפרטי הביצוע שצוינו במסמכי המכרז.

2. אין בהבהרות הנ"ל לגרוע מתנאי המכרז. לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

ליטל דיין עו"ד  
יועמ"ש