

על ידי: עמר עוסה

פרויקט: אקספו ת"א


2386

פרט אקספו: על ידי סגן עמר עוסה

19/12/24


עמר עוסה (ע"י אחרים)

פרט ביסוס שלט
1:50



שכבת דיטאם/אקספולמי 13
רכיבי כגון: פקסיגום 3 א"מ
ביסוס (ע"י אחרים)


פרט כלונס סיפוס
1:25



הערות:

- אין להתחיל בעבודות החשוף, החפירה והקידוח לפני גילוי צורת תת קרקעית קיימת, מרות למיניהם (כגון מרות ריקב) וכד'.
- סוג הבטון כ-30 לפחות עם עבדות גבוהה, רמתאימה ליציקה באמצעות משפך עם צינור ואו משאבה. לפי הורשות הרשומות בדו"ח הביטוס המצורף.
- ארבעת הכלונסאות הראשונים כ-4 פינות הבנין קידוחו במכחוח מוגדש הביטוס והקונסטרוקציה ורק אז יקבע עסק הביטוס הסופי.
- יש לרתך חישוקים עגולים בקוטר 14 מ"מ לאורך הכלונס כל 2 מ' לפחות. החישוקים האלו ידחכו לכל הודין האורכי.
- כל הודין יותרך לחישוקים ולולייני על-סמך למנוע כל עוות בזמן הכנסתו לקידוח. הכנסת כלוב הודין תעשה לאחד הכנסות 3 ספיטורים באורך 6 מ' לתוך הקידוח, זאת במסך לקשרית שמרי סרווח נוספים לאורך כלוב הודין.
- בגמר הביצוע יש לסתת הבטון בראש הכלונס עד לקבלת בטון נקי בעל חוזק מתאים.
- לא יאשר קידוח כלונס שסטיית צירו מהאנך עולה על 1% וסטיית מרכזו מהמרכז המתוכנן עולה על 2.5 ס"מ.
- ביצוע הקידוחים והציקה יתבצע בנוכחות מפקד צמוד מטסה בעבודה זו.
- על צוות הקבלן לבצע את כל הבדיקות הנחוצות לפי דוח ייעוץ הביטוס ולהוציא דוחות מסודרים לנכ"ב כל קידוח וקידוח.
- איכות הקידוח תיבדק באופן הבא:
 - כל הכלונסאות יבדקו בבדיקה סטית.
 - כל יזר הבדיקות לפי דרישת בדו"ח הביטוס.
- בהיקף החפירה תבוצע תעלה בתוכה ינוח צינור שורשירי סחורר 24" עטוף בכד באיכות שוקף בשכבת חצץ עזש מעובד בשמפע כלפי 6 קדוחי הבקו. קידוחי הבקו יחדרו לפחות 3 מ' לתוך שכבה החול הקיימת. הכל יבוצע לפי הרבחות הכתובות בדו"ח הביטוס.

חתך אופקי א-א
1:25



מספר	תיאור	מחיר	כמות	סה"כ
1	פרט ביסוס שלט			
2	פרט כלונס סיפוס			

מקרא לבטון:

- עמודים וקירות בטון עולים ויורדים.
- עמודים וקירות בטון נפסקים כ- o.k. תקרה או קורה.
- עמודים וקירות בטון עולים ס- o.k. תקרה או קורה.

ניתן להשתמש בתכנית זו לביצוע רק לאחר קבלת היתר הבנייה מהרשות המקומית.

מספר פריטים	תיאור	מחיר	כמות	סה"כ
2010	פרט ביסוס שלט			
2011	פרט כלונס סיפוס			

אקספו ת"א
19

Jean Berkovitz
Consulting Eng. Ltd
Lic.No. 514305895