


מקרא:

י.מ.א. - יחידת מיזוג אוויר
י.ס.א. - יחידת סיפוח אוויר
י.ס.א. - יחידת סינון אוויר
מפ. - מפוח
מ.א.ק. - מפזר אוויר קירי+
מ.א.ת. - מפזר אוויר תקרת
ת.א.ח. - תריס אוויר חוזר+
ת.נ.ג. - תריס נגד גשם
ת.א.צ. - תריס אוויר צהר+

ב.א. - ביזוד אקוסט	
ב.ת. - ביזוד תרמי	
ג.י. - כלל ביזוד	
ד.א. - דספר אש	
שקע חשמלי ע"י אחרים	
ווסות כמות אור	
תרמוסטט רגש + פוסטגיוסט	
תרמוסטט רגש כבלוד	
תרמוסטט כחיבור ג' י.מ.ג. ($F C$)	
תרמוסטט + כוחות הפעלה	
תרמוסטט + START/STOP יחד	
תרמוסטט + כוחות הפעלה אוטומטי יחד	
תרמוסטט + וויסודיסט	
כוחות הפעלה אוטומטי יחד	

ל.ח.מ. - לוח חשמל משנה
 ל.ח.ר. - לוח חשמל ראשי
 ל.ה. - לוחית הפעלה
 * - ניקוז
 =| - מפלג בתעלה



_____ - צנרת מים קרים אספקה
 _____ - צנרת מים קרים חזרה
 _____ - תוואי צנרת גז וחשמל

⌈

- (1) מידות התעלות הן מידות נסו למעבר אור
- (2) יש לאסו בסליקון את פינות החיבור של תעלות מידו אור לפני כיפוף הפחים המתחברים
- (3) הבקני יבצע את התעלות מפח מוכוון בהתאם לדרישות המפרס הכללי.

אלא אם כן צויין אחרת בתכנית

4) מיקום התקנת מנוע לדמפר אש יש לקבוע לפי מצב בשטח.

(5) יש לתאם מיקום לוחית הפעלה עם מזמין/מפקח.

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ

