

ז' סיון, תשפ"ה
03 יוני 2025

לכבוד
משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 19/5/2025 להחלפת מרכז אנרגיה ביתן 10

תשובות לשאלות והבהרות

אקספו תל אביב – המרכז הבינלאומי לנסים ותערוכות בע"מ (להלן גם: "החברה" או "המזמין") מתכבדת להבהיר ולהשיב על שאלות, כדלקמן:

1. מובהר כי מכרז זה להחלפת מרכז אנרגיה בביתן 10 אינו כולל שירותי תחזוקה, מעבר לאחריות ושירות לציוד המוחלף ולעבודות המבוצעות במסגרת המכרז.
2. שימת ליבכם כי בוצע עדכון בכתב הכמויות. כתב הכמויות העדכני הועלה לאתר החברה ומצ"ב לנוחיותכם.
3. להלן תשובות לשאלות הבהרה שנשאלו:

מס	סעיף	שאלה	תשובה
נוהל המכרז ותנאים כלליים			
1.	13.1	מבוקש למחוק את המילים 'את הפוליסות'	ללא שינוי.
הסכם			
2.	19.2 ב' ג'	מבוקש להוסיף את המילים 'בעצמו ו/או באמצעות הבאים' מטעמו לאחר המילה 'יערוך'.	מקובל.
	19.2 ד'	מבוקש להחליף את הספרות 600,00 בספרות 400,000	מקובל.
		מבוקש להחליף את הספרות 2,000,000 בספרות 1,000,000	מקובל.
		מבוקש להסיר את המילים 'כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי הרכב וכן לנזקי גוף שאינם ניתנים לביטוח ע"י ביטוח רכב חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד'.	ללא שינוי.
		מבוקש להחליף את הספרה 5 בספרה 3.	מקובל.
3.	19.2 ד'	מבוקש להסיר את הטבלה, גבולות האחריות מפורטים באישור הביטוח.	מקובל.
4.	19.2 ה'	מבוקש לעדכן סך 250,000 ₪ לסך 400,000 ₪.	מקובל.
5.	19.2 ו' (א)	מבוקש לעדכן סך 200,000 ₪ לסך 300,000 ₪.	מקובל.
6.	19.2 ז' (3)	מבוקש להוסיף בסיפא המילים 'יובהר, כי אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות הקבלן ו/או זכויות מבטחו עפ"י כל דין'	מקובל.

מבוקש למחוק המילים 'ו/או' מי מטעמו'.	מקובל.	8.	19.2 ז' (4)
מבוקש לבטל הסעיף.	מקובל.	9.	19.2 ח'
מבוקש להוסיף המילים 'על פי דין' לאחר המילה 'אחראי'.	ללא שינוי.	10.	19.2 יא'
מבוקש למחוק המילים 'ובשם הבאים מטעמו'.	ללא שינוי.	11.	19.2 יב'
מבוקש להוסיף המילים 'על פי דין' לאחר המילה 'אחראי'.	ללא שינוי.	12.	19.2 טז'
מבוקש להוסיף בסיפא המילים 'אולם מוסכם, כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת אישור הביטוח לאחר קבלת דרישה בכתב מהחברה לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם'.	בסיפא ירשם 'אולם עיכוב של עד 10 ימים לא יהווה הפרה של ההסכם'.	13.	נספח ג'
שם המבוטח – מבוקש להחליף המילים 'קבלי משנה ועובדיהם' בקוד 317 בפרקי הפוליסה הקבלנית חלף מלל זה.	ללא שינוי.	14.	
פרק א' רכוש- קוד 324 מבקש להוסיף המילים 'לעניין רכוש מבקש האישור'.	ללא שינוי.	15.	15.01.400-15.01.460
פירוט השירותים – מבוקש להחליף קודים 007 ו-053 בקוד 029.	מקובל.	16.	15.01.370
שדה ביטול/ שינוי הפוליסה- מבוקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30.	ללא שינוי.	17.	
מפרט טכני			
מבוקש לקבל תכניות החשמל של הלוח הנדרש להחלפה.	תכניות הלוח יבוצעו ע"י הקבלן הזוכה, יש לאפשר הזנת חשמל לכל הציוד שיישאר ו/או יחובר מחדש.	18.	
כתב כמויות			
מבוקש להבהיר האם הסעיפים רלוונטיים בהנחה שמערכת הבקרה רק ליחידות קירור מים.	מצ"ב כתב כמויות מעודכן, מערכת הבקרה עבור 3 יחידות קירור, ר' גם תשובה 17 להלן.	19.	
האם היחידות מגיעות עם משאבות?	כל יחידת קירור תכלול 2 משאבות (לא טנדס) עצמאיות, שני מסננים, שני אל חוזרים ושני מפסקי זרימה. לכל משאבה מערכת מדידת לחץ ב-3 נק'.	20.	
כללי			
האם מערכת הבקרה תפקד על הציילרים החדשים בלבד?	מערכת הבקרה תפקד על 2 הציילרים החדשים וגם על ציילר טריין קיים, כולל חיבור למערכת הבקרה, התקנת מתאם תקשורת ופרוטוקול תקשורת. יטאות – לא בשלב זה. ר' כתב כמויות מעודכן מצ"ב.	21.	
האם מדובר ביחידות קירור או חימום?	היחידות לקירור בלבד.	22.	
במסגרת התאמות הנדרשות בצנרת, האם נדרש רק להחליף אביזרים או שתידרש החלפת כלל הצנרת?	נדרשות התאמות בצנרת לרבות החלפת ברזים, אביזרי צנרת חדשים ובידוד מלא חדש לכל	23.	

הצנרת. יתכן שיעלה צורך להחלפת כלל הצנרת בהתאם לממצאים.			
על הקבלן הזוכה להתחבר לחיבור קיים למערכת גילוי אש ועשן של קבלן גילוי האש של החברה (אורד בע"מ) ולהמציא אישור תקינות.	מי אחראי להתקנת מערכת גילוי אש בלוח החשמל?		20.
הקבלן הזוכה יעניק אחריות ושירות לציוד המוחלף ולעבודה המבוצעת במסגרת המכרז כמתחייב ממסמכי המכרז.	מבוקש להבהיר האם השירות רק על ביתן 10.		21.
ארדן קונטרול טק בע"מ.	מבוקש לציין מי חברת הבקרה הקיימת.		22.
נק' התקשורת יסופקו ע"י אקספו. התחברות לנק' התקשורת יבוצע ע"י הקבלן הזוכה.	מבוקש להבהיר על מי מוטלת אחריות נקודות התקשורת בכל יחידה.		23.
ר' תשובה 17 לעיל.	מבוקש לקבל רשימת הציוד הנדרש לביצוע בקרה.		24.
כן.	האם ניתן לספק יחידת קירור המכילה גז 410?		25.

בכבוד רב,

דריה פלד, עו"ד
דריה פלד
ע. יועמ"ש

העתקים:

1. רו"ח (עו"ד) טל אוחנה, מנכ"לית.
2. נתי יוגב, סמנכ"ל תפעול.