

כ"ב סיון, תשפ"ה
18 יוני 2025

לכבוד
משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 22/5/2025 לביצוע עבודות קבלן גמר ומערכות (כולל עבודות בטון וקונסטרוקציה)

תשובות לשאלות והבהרות

אקספו תל אביב – המרכז הבינלאומי לנסיים ותערוכות בע"מ (להלן גם: "החברה" או "המזמין") מתכבדת להבהיר ולהשיב על שאלות, כדלקמן:

1. **בוצעו עדכונים במפרט הטכני.** מפרט טכני עדכני, כולל מפרט שילוט, הועלו לאתר החברה – מצ"ב.
2. הבהרה - כלל הפתחים בפרויקט, ללא יוצא מן הכלל, יבוצעו על ידי הקבלן הזוכה, בכפוף לאישור יועץ הקונסטרוקציה של הפרויקט והם כלולים במחירי היחידה. בשום מקרה לא תשולם תוספת בגין פתחים בקירות (פנימיים וחיצוניים) ו/או בתקרות.
3. להלן תשובות לשאלות שנשאלו:

מס	סעיף	שאלה	תשובה
נוהל המכרז ותנאיו			
1.	4.1	מבוקש לאחר את מועד ההגשה.	מועד ההגשה עודכן לתאריך 22.6.2025 בין השעות 00:00-12:00. הנ"ל עודכן במערכת רמזור.
נספח IV – אישור על כיסוי ביטוחי			
2.		מבוקש לבטל את הנספח, שכן לא ניתן לחתום עליו בנוסח המבוקש.	מבוטל.
כתב כמויות			
3.	01.02.01.0070	חסר פרט.	בוטל.
4.	01.02.01.0140	חסר פרט.	בוטל.
5.	01.02.01.0170	חסר פרט.	בוטל.
6.	01.02.01.0180	חסר פרט, מבוקש להבהיר קוטר הקוצים.	פרט של חגורת בטון שיושבת על קומת הקרקע באזור השירותים, קוטר קוצים 12 מ"מ. ר' מפרט טכני עדכני מצ"ב – בעמ' 25.
7.	01.06.02.0010	קיים פער בין תמחור משקוף פח פלדה למשקוף נירוסטה. עפ"י מה לתמחר?	המשקוף המתוכנן יבוצע עם פח פלדה בעובי 2 מ"מ ולא נירוסטה - תמחור לפי פח פלדה
8.	01.06.02.0050		
9.	01.06.03.0120	חסר פריט טיפוס מס' 12.	ארון טיפוס מס' 12 - קיים בגיליון 6.12 - A - מדובר על ארון חשמל דו כנפי עמיד באש תוצרת

רינגל ברוחב של 85 ס"מ וגובה 2.00 מ'			
מדובר בפרט המשלב בתוכו אלמנטים של מסגרות ונגרות. מופיע בגיליון מספר : A6.13	חסר פרט מס' נ-1.	01.06.4.010	10.
מופיע בתכנית קומה ב' - A1.12. מפורט בכתב הכמויות.	חסר פרט.	01.06.04.0060	11.
מופיע בתכנית קומה ב' - A1.12. מפורט בכתב הכמויות.	חסר פרט.	01.06.04.0070	12.
מדובר על מוצר מוגמר שנבחר מתוך קטלוג ומגיע מוכן, באספקת "אילת ריהוט רחוב", ניתן לקבל עם התקנה או ללא, כמפורט במפרט הטכני.	חסר פרט.	02.40.1.150	13.
	חסר פרט.	02.40.1.160	14.
כללי			
ניתן לבחור מבין שלושה קבלנים הבאים: א. בינת יישום: מאיר אברהם 052-6103016 meir-a@bynet.co.il ב. מגלקום: זהר דפנה 050-8551129 Zohar_d@magalcom.com ג. בר גיל: יאיר בר גיל 050-7445592 byair@bys.co.il	מיהו הספק המאופין לעבודות תקשורת?		15.
כמות וסוג דלתות עפ"י התכנית האדריכלית. בקרת כניסה ע"י מערכת מסוג "אמדאוס".	חסרים נתונים ביחס למערכת בקרת הכניסה.		16.

בכבוד רב,
 ליטל דיין, עו"ד
 סמנכ"ל יועמ"ש

העתיקים :

1. רו"ח (עו"ד) טל אוחנה, מנכ"לית.
2. נתי יוגב, סמנכ"ל תפעול.
3. אורי ענבר, ניצן ענבר ניהול ופיקוח.